



Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina: Usina Luiz Gonzaga / CHESF	UG/Potência Nominal: UG 3 / 250 MW
Hora Início: 09/03/2011 23h05min	Hora fim / Previsão: 11/03/2011 17h30min
Descrição da causa da ocorrência: Desarme referida unidade geradora com 160 MW, sinalizando proteção rotor à terra 1º e 2º grau (64 F).	
Consequência da ocorrência no SIN: Corte de 250 MW na geração da UHE Luiz Gonzaga.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Foi aberto SGI para verificar as condições operacionais da unidade geradora.	
11/03/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 11/05/2011 17h00min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
11/03/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 25/08/2011 17h00min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
06/05/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 10/10/2011 17h00min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Necessidade de implantação de supervisão de oscilografia e instalação de novo regulador de velocidade.	
28/07/2011	



Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 17/10/2011 07h30min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
10/10/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 24/10/2011 16h30min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
19/10/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 31/10/2011 16h30min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
24/10/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 03/11/2011 07h30min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
01/11/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 09/11/2011 17h00min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
04/11/2011	



Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 30/11/2011 07h30min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
10/11/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 09/12/2011 16h00min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
30/11/2011	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 30/12/2011 16h00min	Usina/UG/Potência Nominal: Usina Luiz Gonzaga / UG 3 / 250 MW
Descrição do motivo da reprogramação: Não conclusão dos trabalhos.	
27/12/2011	