



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UHE Gov. Bento Munhoz / COPEL-GT	UG: UG 1 / 418,5 MW
Data e hora da ocorrência: 11/11/2011 10h43min	Previsão de normalização: 25/11/2011 23h59min
Descrição da causa da ocorrência: Desarme geral da Usina com incêndio no TR1 (UG 1) fase B, operando relés 87 da UG1 fase B, 87T e 87 da BA P2.	
Conseqüência da ocorrência no SIN: Interrupção da potência fornecida pela UG.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Intervenção para verificar a atuação de proteções no grupo 1, e transformador elevador fase B.	
18/11/2011	

Normalização	
Data de Normalização: 18/11/2011 às 12h35min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE Gov. Bento Munhoz / UG 1 / 418,5 MW
05/12/2011	