



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UHE São Simão / CEMIG	UG / Potência Nominal: UG 05 / 285 MW
Data e hora da ocorrência: 25/01/2010 – 12h31min	Previsão de Normalização: 25/01/2010 – 16h50min
Descrição da causa da ocorrência: Desligou-se automaticamente a unidade geradora 05 da UHE São Simão, com 281 MW, com atuação das proteções 87R (relé diferencial), 64R (relé de proteção de terra) e 86E (relé de bloqueio). Foi cadastrada no SGI a intervenção nº 2063/2010 para se verificar e sanar falha que causou o desarme da unidade.	
Consequência da ocorrência no SIN: Nada a relatar.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Nada a relatar.	
26/01/2010	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 29/01/2010 – 16h30min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE São Simão / UG 05 / 285 MW
Descrição do motivo da reprogramação: No dia 25/01/2010, às 16h50min, foi solicitada, pelo Agente, prorrogação do término da intervenção devido serviço ser maior do que o previsto inicialmente.	
26/01/2010	

Reprogramação da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 11/02/2010 – 16h30min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE São Simão / UG 05 / 285 MW
Descrição do motivo da reprogramação: No dia 29/01/2010, às 15h26min, foi solicitada pelo Agente prorrogação no término da intervenção devido tempo inicialmente previsto ser insuficiente.	
01/02/2010	

Normalização	
Data de Normalização: 06/02/2010 - 22h14min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE São Simão / UG 05 / 285 MW
08/02/2010	