



Operador Nacional do Sistema Elétrico

Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina / Agente Proprietário: UHE São Simão / CEMIG	UG / Potência Nominal: UG 6 / 285 MW
Data e hora da ocorrência: 10/10/2009 – 11h46min	Previsão de Normalização: 22/10/2009 – 17h30min
Descrição da causa da ocorrência: <p>No dia 10/10/2009 ocorreu o desligamento da unidade geradora 6 da UHE São Simão devido atuação do relé diferencial, fase A e fase B, e do relé 86. A referida unidade geradora encontrava-se com 285 MW no momento do desligamento.</p> <p>Cadastrado o SGI nº 28557/09 para a UG 06, com previsão inicial de normalização para o dia 12/10/2009. Posteriormente esse prazo foi prorrogado para o dia 22/10/2009, por solicitação da CEMIG, devido tempo insuficiente.</p>	
Conseqüência da ocorrência no SIN: Nada a relatar.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Nada a relatar.	
16/10/2009	

Reprogramação 1 da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 12/11/2009 às 16h30min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE São Simão / UG 3 / 110 MW
Descrição do motivo da reprogramação: O Agente solicitou reprogramação em função de tempo insuficiente para conclusão dos serviços.	
28/10/2009	

Reprogramação 2 da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 20/11/2009 às 16h30min	Usina/UG/Potência Nominal: UHE São Simão / UG 6 / 110 MW
Descrição do motivo da reprogramação: O Agente solicitou reprogramação em função de tempo insuficiente para conclusão dos serviços.	
17/11/2009	

Reprogramação 3 da Previsão de Normalização	
Nova previsão de Normalização: 18/12/2009 às 17hrs	Usina/UG/Potência Nominal: UHE São Simão / UG 6 / 110 MW
Descrição do motivo da reprogramação: O Agente solicitou reprogramação em função de tempo insuficiente para conclusão dos serviços.	
26/11/2009	