



<b>Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG</b>	
<b>Usina:</b> Usina Luis Gonzaga / CHESF	<b>UG/Potência Nominal:</b> UG 1 / 250 MW
<b>Hora Início:</b> 27/10/2009 16h27min	<b>Hora fim / Previsão:</b> 28/10/2009 08h50min
<b>Descrição da causa da ocorrência:</b> Desarme da referida unidade geradora com 101 MW, devido danificação da fase A do transformador 01T1.	
<b>Consequência da ocorrência no SIN:</b> Corte de 250 MW na geração da UHE Luiz Gonzaga.	
<b>Outras informações relevantes sobre a ocorrência:</b> Foi aberta solicitação de intervenção - SGI para verificar as condições operacionais da unidade geradora.	
29/10/2009	

<b>Reprogramação da Previsão de Normalização</b>	
<b>Nova previsão de Normalização:</b> 02/11/2009 17h00min	<b>Usina/UG/Potência Nominal:</b> UG 1 / 250 MW
<b>Descrição do motivo da reprogramação:</b> Restrição no transformador 01T1.	
29/10/2009	