



Comunicação de Ocorrência em Instalações de Geração - COIG	
Usina: UHE Sobradinho / CHESF	UG/Potência Nominal: UG 4 / 175 MW
Hora Início: 13/11/2009 03h26min	Hora fim / Previsão: 27/11/2009 18h00min
Descrição da causa da ocorrência: Desarme da unidade geradora com 64 MW, tendo operado falha PLC limite mínimo/sobre-excitação.	
Conseqüência da ocorrência no SIN: Corte de 175 MW na geração da UHE de Sobradinho.	
Outras informações relevantes sobre a ocorrência: Foi aberta solicitação de intervenção no SGI para verificar as condições operacionais da unidade geradora.	
17/11/2009	