

NOTA À IMPRENSA

Às 10h40min de 24/01 ocorreu o desligamento automático de duas linhas de transmissão de 500 kV, de propriedade de Furnas, que são responsáveis por parte do suprimento ao Grande Rio.

- LT 500 kV Angra – São José
- LT 500 kV Adrianópolis – São José

Em consequência, os sistemas de proteção comandaram o desligamento de circuitos de 138 kV que fazem o suprimento às distribuidoras Light e Ampla, visando a preservar a continuidade do abastecimento na área RJ/ES.

Foram afetados 1450 MW de carga, envolvendo as seguintes regiões:

- anel de suprimento à Ilha do Governador;
- suprimento a vários bairros da Zona Norte do Rio de Janeiro;
- suprimento à Baixada Fluminense.

A recomposição do sistema iniciou-se às 10h59min. Às 11h26min estava liberado o religamento de toda a carga afetada, o que envolve a realização de manobras pelas distribuidoras Light e Ampla.

Os agentes envolvidos e o ONS estão providenciando a identificação das causas e a análise da ocorrência.

Em 24/01/2012, às 14h00